

28.12.2023 № 01-17/ 818
на № 960 от 27.12.2023г

Главному специалисту
отдела кадровой работы
Управления образования
администрации города Харцызска

В.А.Лебедевой

Информация

На выполнение письма ОНДиПР г.о. Харцызск Управления НДиПР Главного управления МЧС России по ДНР №960 от 21.12.2023г, о принятии мер по устранению нарушений по пожарной безопасности в Муниципальной дошкольной образовательной организации «Ясли-сад комбинированного типа №24 «Золушка» г. Харцызска»

№ п/п	Описание выявленного нарушения	Устранение нарушения
1.	Двери эвакуационных выходов из поэтажных коридоров, холлов не оснащены устройством экстренного открывания дверей эвакуационных и аварийных выходов (устройством «антипаника»)	Запланировано на 2024г.
2.	Здание сада не оборудовано системой пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в соответствии с перечнем объектов, подлежащих оснащению указанными системами.	При поступлении финансирования
3.	Здание сада не оборудовано системой оповещения и управления эвакуацией людей (СОУЭ) 2 типа	При поступлении финансирования
4.	.На путях эвакуации из здания не предусмотрено аварийное и эвакуационное освещение	Запланировано на 2024год (частично выполнено)
5.	Двери эвакуационных выходов из коридоров на лестничные клетки не являются противопожарными с пределом огнестойкости не менее EI 15	При поступлении финансирования
6.	При проведении Новогодних мероприятий обеспечить строгий противопожарный режим, провести дополнительные инструктажи,отработать планы эвакуации	Проведен инструктаж, обеспечен строгий противопожарный режим, отработан план эвакуации

Заведующий

В.В. Клименко