



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Донецкой Народной Республике
ДНР, г. Донецк, ул. Щорса, 60, 283050, тел. +7 (856) 340-62-28 Факс +7 (856) 340-62-38,
e-mail: gudnr@80.mchs.gov.ru

Отдела надзорной деятельности и профилактической работы г.о. Харцызск
управления надзорной деятельности и профилактической работы
Главного управления МЧС России по Донецкой Народной Республике
ДНР, г. Харцызск, ул. Филатова, д. 7, телефон: +7(856) 574-66-30
E-mail: gpn_hrz@80.mchs.gov.ru

ЛИСТ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ БЕСЕДЫ № 43

дата и время начала проведения профилактического визита:

«20» декабря 2023 г. 09 ч. 00 мин.

дата и время окончания проведения профилактического визита:

«20» декабря 2023 г. 10 ч. 20 мин.

место проведения профилактического визита: ДНР, г. Харцызск, м-н Metallургов, б/н

наименование контролируемого лица, в отношении которого проведен профилактический
визит: МДОО «Ясли-сад комбинированного типа № 24 «Золушка» г. Харцызска»

учетный номер профилактического визита в едином реестре контрольных (надзорных)
мероприятий): ---

основанием проведения профилактического визита является:

ст. 52 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и
муниципальном контроле в Российской Федерации», п. 47 Положения о федеральном
государственном пожарном надзоре, утвержденного Постановлением Правительства
Российской Федерации от 12.04.2012 № 290 «О федеральном государственном пожарном
надзоре»

профилактический визит проведен в рамках: Федерального государственного пожарного
надзора

профилактический визит проведен: старшим дознавателем отдела надзорной деятельности и
профилактической работы г.о. Харцызск управления надзорной деятельности и
профилактической работы Главного управления МЧС России по Донецкой Народной
Республике капитаном внутренней службы Суржан Татьяной Николаевной

(должность, Ф.И.О, звание должностного лица органа государственного пожарного надзора)

В ходе профилактического визита контролируемому лицу доведена следующая информация:

Руководитель МДОО «Ясли-сад комбинированного типа № 24 «Золушка» г. Харцызска», а также лица, ответственные за пожарную безопасность обязаны соблюдать:

1) Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

2) Постановление Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»;

3) Федеральный закон «О пожарной безопасности» от 21.12.1994 N 69-ФЗ;

4) Нормативные правовые акты Российской Федерации, устанавливающие обязательные для исполнения требования пожарной безопасности, национальные стандарты, своды правил, содержащие требования пожарной безопасности, а также иные документы, содержащие требования пожарной безопасности, применение которых на добровольной основе обеспечивает соблюдение требований Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (согласно техническому регулированию в области пожарной безопасности, установленному ст. 4 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»);

5) Постановление Правительства РФ от 1 сентября 2021 г. N 1464 "Об утверждении требований к оснащению объектов защиты автоматическими установками пожаротушения, системой пожарной сигнализации, системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре";

6) Приказ МЧС России от 18.11.2021 № 806 «Об определении Порядка, видов, сроков обучения лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность в организациях, по программам противопожарного инструктажа, требований к содержанию указанных программ и категорий лиц, проходящих обучение по дополнительным профессиональным программам в области пожарной безопасности.

(излагаются сведения об информации, доведенной до контролируемого лица: о требованиях, предъявляемых к объекту надзора, соответствию объекта надзора критериям риска, об основаниях и о рекомендуемых способах снижения категории риска, а также о видах, содержании и об интенсивности контрольных (надзорных) мероприятий)

Объект МДОО «Ясли-сад комбинированного типа № 24 «Золушка» г. Харцызска» отнесен к следующей категории риска, с соответствующей периодичностью проведения плановых контрольных (надзорных) мероприятий: высокий риск (1 раз в 2 года);

Рекомендуемыми способами снижения категорий риска являются:

1) своевременное исполнение действующих предписаний органов федерального государственного пожарного надзора, в части нарушений требований пожарной безопасности;

2) привлечение к охране организации, специально учрежденной для оказания охранных услуг, зарегистрированной в установленном законом порядке и имеющей лицензию на осуществление частной охранной деятельности;

2) отсутствие случаев зарегистрированных пожаров за последние 5 лет;

3) отсутствие вступившего в силу постановления суда о назначении наказания в виде административного приостановления деятельности юридического лица за нарушение требований пожарной безопасности, либо решения суда о приостановлении деятельности в соответствии с частью 2 статьи 1065 Гражданского кодекса Российской Федерации в течение последних 3 лет;

4) наличие в отношении объекта положительного заключения независимой оценки пожарного риска;

5) отсутствие на объектах учреждений, осуществляющих экономическую деятельность, не соответствующую функциональному назначению объекта;

6) наличие на объекте круглосуточного мониторинга работоспособности

автоматических систем противопожарной защиты дежурным персоналом;

7) своевременное представление подконтрольным лицом в срок, установленный в предостережении о недопустимости нарушения обязательных требований, уведомления о принятии мер на объекте по обеспечению соблюдения обязательных требований законодательства в области пожарной безопасности.

При проведении профилактического визита выявлены следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены
1.	Не проводятся не реже 1 раза в 5 лет эксплуатационные испытания пожарных лестниц с составлением соответствующего протокола испытаний и внесением в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.	п. 17 п.п. «б» ППР в РФ
2.	Руководитель организации не обеспечил ведение журнала эксплуатации систем противопожарной защиты.	п. 17.1 ППР в РФ;
3.	Руководитель не обеспечил средствами индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного, на объекте с массовым пребыванием людей.	п. 30 ППР в РФ;
4.	На путях эвакуации из здания не предусмотрено аварийное и эвакуационное освещение.	п. 7.3.14 СП 251.1325800.2016;
5.	Двери эвакуационных выходов из коридоров на лестничные клетки не являются противопожарными с пределом огнестойкости не менее EI 15	п.7.12.19 СП 1.13130
6.	Здание сада не оборудовано системой оповещения и управления эвакуацией людей (СОУЭ) 2 типа.	таблица 2 п. 1. Свода правил «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей. Требования пожарной безопасности» СП 3.13130.2009 (далее – СП 3.13130.2009)
7.	Здание сада не оборудовано системой пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в соответствии с перечнем объектов, подлежащих оснащению указанными системами.	ч. 2 ст. 54 Федерального Закона Российской Федерации от 22.07.2008 № 123-ФЗ «ТЕХНИЧЕСКИЙ РЕГЛАМЕНТ О ТРЕБОВАНИЯХ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ» (далее по тексту № 123-ФЗ)
8.	Двери эвакуационных выходов из поэтажных коридоров, холлов не оснащены устройством экстренного открывания дверей эвакуационных и аварийных выходов (устройством	пункт 8.2.1.3 СП 158.13330.2014

	"антипаника")	
--	---------------	--


Подпись лица(лиц), проводившего(их)
профилактический визит:

Старший дознаватель ОНД и ПР г.о. Харцызск
УНД и ПР ГУ МЧС России по ДНР
капитан внутренней службы
Т.Н. Суржан

«20» 12 20 23 г.

Против проведения профилактического
визита не возражал (а), экземпляр листа
профилактической беседы получил(а):
Заведующий МДОО «Ясли-сад
комбинированного типа № 24 «Золушка»
г. Харцызска» Клименко В.В.
(должность, фамилия, инициалы
контролируемого лица (представителя))

«20» декабрь 20 23 г.



(подпись)